

## ACTA DE ENMIENDA AL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS

PROCESO LPNB No: AFD-RSND-EEQ-LPNB-001

### PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE

Fecha: 31 de agosto de 2017

Lugar: Quito, Sala Sesiones de la Dirección de Contratación Pública

#### ASISTENTES:

Ing. Germán Casillas: Delegado Área Técnica Principal

Lcda. Nila Acaro: Delegado Área Financiera Principal

Mgs. Nancy Betancourth: Delegada Procuraduría Principal

A las 08h00 se instala la reunión, los miembros de la Comisión Técnica de evaluación designada para el proceso LPNB No: AFD-RSND-EEQ-LPNB-001, para dar conocimiento de la exposición del Delegado Técnico, quien manifiesta:

Existe un error en las especificaciones requeridas de los ítems 12 y 13 del concentrador de datos del Lote 2, en el que consta:

Ítem	Parámetro	Especificación requerida en el pliego con error
12	Procesador	1.8 GHz o superior.
13	Memoria RAM	RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB

De acuerdo a lo manifestado, las delegadas de las áreas Financiera y Procuraduría analiza lo expuesto por el delegado Técnico y consideran necesario realizar la enmienda al contenido de los pliegos, respecto a las especificaciones técnicas de los ítems 12 y 13 del concentrador de datos del Lote 2 y corregir el error, siendo las especificaciones correctas que deben ser consideradas por los oferentes, las que se detalla a continuación:

Ítem	Parámetro	Especificación requerida
12	Procesador	1 GHz o superior.
13	Memoria RAM	RAM 1 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB


3  
A




Los demás términos y condiciones del pliego se mantienen.

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 08h20.


La Comisión Técnica



Ing. Germán Casillas  
Delegado Área Técnica Principal



Lcda. Nila Acaro  
Delegada Área Financiera Principal



Mgs. Nancy Betancourth  
Delegada Procuraduría Principal

